产品认证证书

太阳能产品认证

证书编号：CQC24024431096

发证日期：2025 年 09 月 19 日
有效期至：2029 年 05 月 10 日

委托人名称及注册地址	惠州汇能精电科技有限公司 惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区老屋路 6 号
制造商名称及注册地址	惠州汇能精电科技有限公司 惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区老屋路 6 号
生产企业名称及生产地址	惠州汇能精电科技有限公司 广东省惠州市仲恺高新区中韩惠州产业园起步区老屋路 6 号
产品名称和系列、规格、型号	光伏并网逆变器 SPT15KTL、SPT17KTL、SPT20KTL、SPT22KTL、SPT25KTL（见附件）
产品标准和技术要求	NB/T32004-2018（不含加权效率试验和故障穿越试验）
认证模式	型式试验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC33-461239-2018 认证规则的要求，特发此证。

本证书为变更证书，证书首次颁发日期：2024 年 05 月 11 日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

产品认证证书

太阳能产品认证

附　　录　　第 1 页 共 1 页

证书编号：CQC24024431096　　纸　号：

SPT15KTL
直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A/30A; 交流输出:3/N/PE～,220V/380V,50Hz,Max. 25.1A,额定交流输出功率 15kW;

SPT17KTL
直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A/30A; 交流输出:3/N/PE～,220V/380V,50Hz,Max. 28.4A,额定交流输出功率 17kW;

SPT20KTL
直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A/30A; 交流输出:3/N/PE～,220V/380V,50Hz,Max. 33.4A,额定交流输出功率 20kW;

SPT22KTL
直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A/30A; 交流输出:3/N/PE～,220V/380V,50Hz,Max. 36.8A,额定交流输出功率 22kW;

SPT25KTL
直流输入:MPPT 电压范围 180V-1000Vdc,最大直流输入电压 1100Vdc,最大输入电流 30A/30A; 交流输出:3/N/PE～,220V/380V,50Hz,Max. 41.8A,额定交流输出功率 25kW;

注：此附录与证书同时使用时有效。

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn